

Brunnmühli, Ligerz



Installateur (client)	: Syndicat des Eaux TLN		
Type de matériel	: 2 pompes S150 G31T+F+PS (2022)		
Type de construction	: Pompes centrifuges auto-amorçante		
Matière	: Corps en fonte		
Étanchéité	: Garniture mécanique simple		
Entraînement	: Moteur normalisé 11 kW		
Liquide	: Eau du lac de Bienne		
Débit	: 170 m ³ /h	Pression de re foul.	: 10 m
Poids spécifique	: 1000 kg/m ³	Température	: 4 - 8 °C
Viscosité	: 1 Cst	Vitesse rot. pompe	: 1450 t/min
Remarques	: Pompe d'aspiration au lac de Bienne		

620.16798